

F2 Datenblatt – Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

(vom Anschlussnehmer auszufüllen, für jede Erzeugungseinheit ein Datenblatt)

Anlagenanschrift	Vorname, Name			
	Straße, Hausnummer			
	PLZ, Ort			
Energieart	<input type="checkbox"/> Sonne	<input type="checkbox"/> Wind	<input type="checkbox"/> Wasser	<input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges
BHKW mit:	<input type="checkbox"/> Biogas	<input checked="" type="checkbox"/> Erdgas	<input type="checkbox"/> Öl	<input type="checkbox"/> Sonstiges
	<input checked="" type="checkbox"/> mit monovalenter Betriebsweise			
Erzeugungsanlagen	max. Wirkleistung P_{Amax} :	30,0 kW	max. Scheinleistung S_{Amax} :	37,5 kVA
Netzeinspeisung	<input type="checkbox"/> 1-phasig	<input type="checkbox"/> 2-phasig	<input checked="" type="checkbox"/> 3-phasig	<input checked="" type="checkbox"/> Drehstrom
Betriebsweise	Inselbetrieb vorgesehen?			<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
	Motorischer Anlauf vorgesehen?			<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Lieferung in das des Netzbetreibers vorgesehen (Überschusseinspeisung)			<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Einspeisung der gesamten Energie in das Netz des Netzbetreibers (Volleinspeisung)			<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Blindleistungskompensation der Kundenanlage	<input type="checkbox"/> nicht vorhanden		vorhanden mit 14,47 kVAr	
	Anzahl Stufen	1	Blindleistung je Stufe	14,47 kVAr
	Verdrosselungsgrad bzw. Resonanzfrequenz:		0	
Erzeugungseinheiten	Hersteller:	RMB/ENERGIE GmbH	Typ:	neoTower 30.0
	max. Wirkleistung P_{Emax} :	30,0 kW	max. Scheinleistung S_{Emax} :	37,5 kVA
	Nennspannung(AC) U_n :	400 V	Bemessungsstrom(AC) I_r :	54,1 A
	Kurzschlussstrom I''_k :	267 A	Anlaufstrom I_a :	59 A
	Anzahl baugleicher Einheiten:	Eigenbedarf: 0,7 kVA		
	<input type="checkbox"/> Umrichter	<input checked="" type="checkbox"/> Asynchrongenerator		<input type="checkbox"/> Synchrongenerator
Umrichter	<input type="checkbox"/> selbstgeführt; Pulsfrequenz: kHz		<input type="checkbox"/> netzgeführt; Pulszahl:	
Oberschwingungen	<input checked="" type="checkbox"/> Ströme nach DIN EN 6100-3-12 (VDE 0838-12) Bzw. DIN EN 61000-3-12 (VDE 0838-12)			<input type="checkbox"/> nach beigefügter Anlage
Bemerkung				

F3 Datenblatt – Anforderungen an den Prüfbericht für Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Prüfbericht											
Anlagentyp:	neoTower® 30.0			Herstellerangaben:							
Anlagenhersteller:	RMB/ENERGIE GmbH Hauptstraße 543 a D-26683 Saterland			Anlagenart:				BHKW			
				Wirkleistung (Nennleistung bei Nennbedingungen)				30,0 kW			
				Bemessungsspannung:				400 V			
Messzeitraum: 10.07.2018											
Wirkleistung P_{Emax} : 30,0 kW											
Blindleistungsbezug											
Wirkleistung P/P [%]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
Max. möglicher $\cos \varphi$ übererregt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Max. möglicher $\cos \varphi$ untererregt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Einhaltung eines fest vorgegebenen Verschiebungsfaktors \cos											
Vorgabe in der Anlagensteuerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Messwert an den Klemmen der EZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blindleistungsübergangsfunktion – Standard – $\cos(P)$-Kennlinie											
Wirkleistung P/P [%]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
$\cos \varphi$	-	-	-	0,64	0,69	0,74	0,77	0,78	0,79	0,80	
Die Standard-$\cos(P)$-Kennlinie wird eingehalten											
Schalthandlungen:											
Einschalten ohne Vorgabe (zum Primärenergieträger)					k_i	3,64					
Ungünstiger Fall beim Umschalten der Generatorstufen					k_i	-					
Einschalten bei Nennbedingungen (des Primärenergieträger)					k_i	1,1					
Ausschalten bei Nennleistung					k_i	1,0					
Schlechtester Wert aller Schaltvorgänge					$k_{i\ max}$	3,64					
Flicker	Netzimpedanzwinkel	30°	„Worst Case“ Netzimpedanzwinkel								
	Anlagenflickerbeiwert	0,495									
Oberschwingungen											
Wirkleistung P/P [%]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
Ordnungszahl	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	
2	-	-	-	-	0,09	0,21	0,36	0,59	0,73	0,90	
3	-	-	-	-	1,93	2,00	2,11	2,24	2,23	2,31	
4	-	-	-	-	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	
5	-	-	-	-	4,07	3,93	4,05	4,05	3,95	4,09	
6	-	-	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
7	-	-	-	-	1,60	1,59	1,61	1,72	1,65	1,86	
8	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
9	-	-	-	-	0,84	0,86	0,92	1,02	1,05	1,10	
10	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	

F3 Datenblatt – Anforderungen an den Prüfbericht für Erzeugungseinheiten

Zwischenharmonische										
Wirkleistung P/P [%]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Frequenz	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]
75	-	-	-	-	0,23	0,23	0,24	0,25	0,27	0,32
125	-	-	-	-	0,06	0,06	0,07	0,10	0,13	0,16
175	-	-	-	-	0,04	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09
225	-	-	-	-	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
275	-	-	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
325	-	-	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
375	-	-	-	-	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
425	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
475	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
525	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Höhere Frequenzen										
Wirkleistung P/P [%]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Frequenz	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]	1[%]
2100	-	-	-	-	0,05	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05
2300	-	-	-	-	0,06	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07
2500	-	-	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2700	-	-	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
2900	-	-	-	-	0,02	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01
3100	-	-	-	-	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02
3300	-	-	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
3500	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3700	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
3900	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

F4 Datenblatt - Prüfbericht zum NA-Schutz NA 003

<input checked="" type="checkbox"/> NA-Schutz als Integrierter NA-Schutz				
Typ NA-Schutz: NA 003		Weitere Herstellerangaben		
Software-Version: vO		zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ:		
Hersteller: TELE Haase Steuergeräte GmbH Vorarlberger Allee 38 1230 Wien Austria		Integrierter Kuppelschalter Typ Schaltereinrichtung 1: _____ Typ Schaltereinrichtung 2: _____		
Messzeitraum				
Schutzfunktion	Einstellwert	Auslösewert	Auslösezeit NA-Schutz a)	
Spannungsrückgangsschutz U <	0.8 * U _n	b) 0.80 * U _n	78 ms	
Spannungssteigerungsschutz U >	1.1 * U _n	1.1 * U _n	10min Mittelwert	
Spannungssteigerungsschutz U >>	1.15 * U _n	c) 1.15 * U _n	72ms	
Frequenzrückgangsschutz f <	47.5 Hz	b) 47.50 Hz	82ms	
Frequenzrückgangsschutz f >	51.5 Hz	c) 51.51 Hz	70ms	
a) Die Auslösezeit umfasst den Zeitraum der Grenzwertverletzung U/f bis zum Auslösepegel an den Kuppelschalter. Die Eigenzeit der im jeweiligen neoTower® BHKW verbauten Kuppelschalter ist <50ms. Bei der Planung der Erzeugungsanlage ist die Eigenzeit des Kuppelschalters bis zum höchsten oben ermittelten Wert zu addieren. Die Abschaltzeit (Summe der Auslösezeit NA-Schutz zzgl. Eigenzeit des Kuppelschalters) darf 200 ms nicht überschreiten. b) Minimaler Auslösewert des Einstellwerts. c) Maximaler Auslösewert des Einstellwerts. d) Die Überprüfung der Gesamtwirkungskette „NA-Schutz- Kuppelschalter“ führte zu einer erfolgreichen Abschaltung.				
Typ	Leistung th. [kW]	Wirkleistung [kW] P_{Emax}	Scheinleistung S_{Emax} [kVA]	Bemessungsspannung [V]
neoTower® 30.0	40,9 - 63,1	30.0	37,5	400

G2 Datenblatt – Konformitätsnachweis Erzeugungseinheit

Hersteller	RMB/ENERGIE GmbH	
Typ Erzeugungseinheit	siehe Tabelle auf Seite 6	
Bemessungswerte	Max Wirkleistung $P_{E_{max}}$ [kW]	siehe Tabelle auf Seite 6
	Max Scheinleistung $S_{E_{max}}$ [kVA]	siehe Tabelle auf Seite 6
	Bemessungsspannung [V]	siehe Tabelle auf Seite 6
Netzanschlussregel	VDE-AR-N 4105 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz.	
Die in der Tabelle aufgeführten Erzeugungseinheiten, erfüllen die Anforderungen der VDE-AR-N 4105.		
<ul style="list-style-type: none"> • Hiermit wird bestätigt, dass die spezifischen Anforderungen der VDE-AR-N 4105 überprüft wurden. • Die VDE-AR-N 4105 Konformität ist bei allen aufgeführten Blockheizkraftwerken aus der Tabelle gewährleistet. 		
Der Konformitätsnachweis beinhaltet folgende Angaben:		
<ul style="list-style-type: none"> • Zusammengefasste Angaben zu den Eigenschaften der Erzeugungseinheit • Verwendete Softwareversion; • Technische Daten der Erzeugungseinheit (s. Tabelle) 		

Ramsloh, 04.02.2019
RMB/ENERGIE GmbH



Dipl.-Ing (FH), Dipl.-Ing. Wirt (FH)
 Jens Brake
 (Geschäftsführer, CEO)

G2 Datenblatt – Konformitätsnachweis Erzeugungseinheit
Tabelle:

Weitere Angaben: <ul style="list-style-type: none"> • Bei der Erzeugungseinheit handelt es sich um ein gasmotorisch betriebenes Blockheizkraftwerk zur gleichzeitigen Erzeugung von Strom und Wärme • Softwareversion: ab 2.0 nT 				
Typ	Leistung th. [kW]	Wirkleistung [kW] $P_{E_{max}}$	Scheinleistung $S_{E_{max}}$ [kVA]	Bemessungsspannung [V]
neoTower® 30.0	40,9 - 63,1	30.0	37,5	400

G3 Datenblatt – Konformitätsnachweis – NA-Schutz NA 003

Hersteller	TELE Haase Steuergeräte GmbH Vorarlberger Allee 38 1230 Wien Austria	
Typ NA-Schutz	Zentraler NA-Schutz NA 003	
Zentraler NA-Schutz	<input type="checkbox"/>	
Integrierter NA-Schutz	<input checked="" type="checkbox"/> Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ	siehe Tabelle auf Seite 8
Netzanschlussregel	VDE-AR-N 4105 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz.	
Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105		
Der Konformitätsnachweis beinhaltet folgende Aufgaben: <ul style="list-style-type: none"> • Die Einstellwerte und die Abschaltzeiten 		

Ramsloh, 04.02.2019
RMB/ENERGIE GmbH



Dipl.-Ing (FH), Dipl.-Ing. Wirt (FH)
 Jens Brake
 (Geschäftsführer, CEO)

G3 Datenblatt – Konformitätsnachweis – NA-Schutz NA 003
Tabelle:

Messzeitraum					
Schutzfunktion	Einstellwert	Auslösewert	Auslösezeit NA-Schutz a)		
Spannungsrückgangsschutz U <	0.8 * Un	b) 0.80 * Un	78 ms		
Spannungssteigerungsschutz U >	1.1 * Un	1.1 * Un	10min Mittelwert		
Spannungssteigerungsschutz U >>	1.15 * Un	c) 1.15 * Un	72ms		
Frequenzrückgangsschutz f <	47.5 Hz	b) 47.50 Hz	82ms		
Frequenzrückgangsschutz f >	51.5 Hz	c) 51.51 Hz	70ms		
a) Die Auslösezeit umfasst den Zeitraum der Grenzwertverletzung U/f bis zum Auslösepegel an den Kuppelschalter. Die Eigenzeit der im jeweiligen neoTower® BHKW verbauten Kuppelschalter ist <50ms. Bei der Planung der Erzeugungsanlage ist die Eigenzeit des Kuppelschalters bis zum höchsten oben ermittelten Wert zu addieren. Die Abschaltzeit (Summe der Auslösezeit NA-Schutz zzgl. Eigenzeit des Kuppelschalters) darf 200 ms nicht überschreiten.					
b) Minimaler Auslösewert des Einstellwerts.					
c) Maximaler Auslösewert des Einstellwerts.					
Typ	Leistung th. [kW]	Wirkleistung [kW] P _{E_{max}}	Scheinleistung S _{E_{max}} [kVA]	Bemessungsspannung [V]	
neoTower® 30.0	40,9 - 63,1	30.0	37,5	400	